



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Волгоградской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Волжскому,
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области
г. Волжский, ул. Карбышева, 13, тел. 8 (8443) 39-65-61

Предписание № 047-148/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество.

«Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской области» в лице директора

Баевой Валентины Федоровны, тел. 8 903 317 55 65

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г.Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору –начальника ОНДиПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Айсина Р.Х. № 047/148 от «12» мая 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.

(наименование органа ГПН)

«20» мая 2016 г. по 11 ч. 00 мин. «20» мая 2016 г. проведена **внеплановая выездная проверка** помещений и территории МКОУ СШ № 3, расположенных по адресу: г. Волжский, п. Рабочий, ул. Прибрежная 91 Государственным инспектором г. Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору – инспектором ОНДиПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области **Локтюхиной Анастасией Андреевной**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (- их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: директором МКОУ СШ № 3 Баевой Валентиной Федоровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Выход на чердак, предусмотренный через люк не оборудован стационарной лестницей (она находится в спорт. зале)	п.8.4 Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.	05.12.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору – инспектор ОНДиПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Локтюхина Анастасия Андреевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 23 » мая 2016 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ Баева
(подпись)

директор МКУ СШ № 3
Баева Валентина Федоровна
(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » мая 2016 г.

<p>№ п/п</p> <p>№ документа</p> <p>Дата документа</p> <p>Содержание документа</p>	<p>№ документа</p> <p>Дата документа</p> <p>Содержание документа</p>	<p>№ документа</p> <p>Дата документа</p> <p>Содержание документа</p>	<p>№ документа</p> <p>Дата документа</p> <p>Содержание документа</p>
<p>№ п/п</p> <p>№ документа</p> <p>Дата документа</p> <p>Содержание документа</p>	<p>№ документа</p> <p>Дата документа</p> <p>Содержание документа</p>	<p>№ документа</p> <p>Дата документа</p> <p>Содержание документа</p>	<p>№ документа</p> <p>Дата документа</p> <p>Содержание документа</p>