



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1

ПРЕДПИСАНИЕ № 304-14-19
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«13» сентября 2019г.

г. Волжский
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки с 19.08.2019г. по 13.09.2019г.
в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 3» г. Волжского Волгоградской области

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Прибрежная, 91

(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том, что:

п.7.2.5- в здании для учащихся начальных классов в 3-х кабинетах светильники с люминесцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене, а должны располагаться параллельно светонесущей стене;

указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№. п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	В трех учебных кабинетах в здании для начальных классов светильники с люминесцентными лампами установить параллельно светонесущей стене (п.7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10)	17.08.2020г.

Информацию об исполнении настоящего Предписания **18.08.2020**, можно представить в ТОУ Роспотребнадзора в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1.


Перечень документированной информации, подлежащей представлению в ТОУ Роспотребнадзора в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах:

1. Копии документов, подтверждающих выполнение мероприятий.

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю-Муниципальному общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 3» г. Волжского Волгоградской области

За невыполнение в срок настоящего Предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист – эксперт		Кольке В.В.
(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено « 13 » 09 2019г.

директор Тобаев Тобаева В.Р
должность подпись Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением _____